

Data: 20/08/2024 **N. Id / Prot.:** 2035454|20/08/2024|APTECN **TIPOLOGIA:** Forniture

U. O. / SERVIZIO RICHIEDENTE: U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche

Sezione A (Istruttoria ed Indizione)

OGGETTO:

Acquisto dispositivi Notifier per impianti Antincendio dell'AST di Ascoli Piceno

CIG: B2E8E53198 **CUP:**

DESCRIZIONE:

Componenti per la sostituzione dei vari rivelatori incendi per impianti notifier dell'ASUR - AV5.
I modelli sono i seguenti: cod. NFXI-SMT2 (rivelatore a doppio criterio), cod. NFXI-OPT (rivelatore di fumo),
cod. NFXI-TDIFF (rivelatore di calore); cod. B501AP (basi per rivelatori).

IMPORTO MASSIMO STIMATO (compresa ogni forma di opzione e/o rinnovo, iva esclusa): €30.000,00

COPERTURA CONTABILE (Autorizzazione / Sub Autorizzazione / Numero di Conto):

N. CONTO: CE 0503050101

N. ORDINE D'ACQUISTO: Z133 - 2024 307 **AUTORIZZAZIONE DI SPESA:** AV5TECPAT 2024 3 sub 1

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO: MEPA Confronto Preventivi (ALTRO):

CRITERI DI SCELTA AFFIDATARIO:

Criterio del prezzo più basso

FIRMATO:

IL RUP

Geom Maurizio Virgili

DIRETTORE - U. O. C. PNOAT

Ing. Giovanni FERRARI

Sezione B (Svolgimento Procedura Affidamento)

1. Modalità individuazione operatori da consultare (se pertinente):

Consultazione elenco operatori economici MEPA

Altro (Specificare):

2. Operatori Consultati:

COS.EL. DI DE ANGELIS CORRADO & C. S.A.S.
EDIF SPA
ELETTROGAL SRL
REMATARLAZZI S.P.A.
VANGELISTI ROBERTO S.N.C. DI VANGELISTI ALESSANDRO & AUGUSTO

3. Operatori Invitati:

COS.EL. DI DE ANGELIS CORRADO & C. S.A.S.
EDIF SPA
ELETTROGAL SRL
REMATARLAZZI S.P.A.
VANGELISTI ROBERTO S.N.C. DI VANGELISTI ALESSANDRO & AUGUSTO

4. Offerte Pervenute:

Ammesse:

EDIF SPA
ELETTROGAL SRL
REMATARLAZZI S.P.A.
VANGELISTI ROBERTO S.N.C. DI VANGELISTI
ALESSANDRO & AUGUSTO

Non Ammesse:

Sezione C (Esito Procedura Affidamento)

ESITO PROCEDURA:

1 - AFFIDATARIO: EDIF SPA

2 - IMPORTO CONTRATTUALE (Escluse opzioni/rinnovi) iva esclusa: €17.260,00

3 - DURATA CONTRATTO (Escluse opzioni/rinnovi): 12 Mese

4 - OPZIONI (eventuali):

5 - MOTIVAZIONE:

Obbligo della sostituzione/revisione dei dispositivi di rivelazione decorsi 12 anni dalla data di costruzione degli stessi. La norma (UNI 11224:2019) specifica che tale sostituzione/revisione può essere effettuata nell'arco di sei anni con la garanzia di sostituire almeno un sesto dei dispositivi ogni anno.

6 - Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC): P. Ind. Giovanni Alberghina

Con la sottoscrizione della Scheda i Firmatari dichiarano che non sussistono situazioni, anche potenziali, di Conflitto di Interesse.

FIRMATO:

IL RUP

Geom Maurizio Virgili

DIRETTORE - U. O. C. PNOAT

Ing. Giovanni FERRARI

Ascoli Piceno, lì 09/10/2024